

पत्रांक. (9) नि० 20/मसौड़ी, पटना
कार्यालय अग्निशमालय पदाधिकारी, मसौड़ी, पटना

सेवा में,

स्वत्वाधिकारी (प्रधानाध्यापक)
होली फेथ इन्टरनेशनल स्कूल
लहसुना, मसौड़ी, पटना-804452

दिनांक: 16/03/2020

प्रसंग:- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 16/03/2020

विषय:- प्रोटेबुल अग्निशाम यंत्रों की जाँच एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगानुसार दिनांक 16/03/2020 को होली फेथ इन्टरनेशनल स्कूल, लहसुना, मसौड़ी, पटना-804452 का I.S.I. - 1990/90 के अनुरूप (1) CO_2 , 4.5 किलोग्राम धारिता का एक अदद (2) डी0 सी0 पी0 A.B.C. टाईप का दो अदद पाँच कि० ग्राम धारिता का (3) सीज फायर एक्सटिंग्यूसर तीन अदद (4) फायर बोकेट छः अदद, प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों को जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसका कन्टेनर, भेन्ट, होल वासर, डिस्चार्ज ट्यूब एवं हर्न तथा रिफिल को सही पाया इन्हें निर्देश दिया गया कि अपने विद्यालय के सभी प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों का संधारण समय-समय पर कराते रहेंगे।

अतः होली फेथ इन्टरनेशनल स्कूल, लहसुना, मसौड़ी, पटना-804452 के सभी अग्निशामक यंत्र उपर्युक्त एवं सफिसियेन्ट है तथा मुझे किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।

16/03/2020

विश्वासभाजन

The Station Officer
Masaurhi (Patna)

Nisha Singh

Sushanta
Manager
Holy Faith International School
Lahsuna, Masaurhi, Patna

PRINCIPAL
HOLY FAITH INTERNATIONAL SCHOOL
LAHSUNA, MASOURHI, PATNA